

2023

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



07.02.2023 КНМ № 43230061000204987225



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)

E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Октябрьская, 1а, пгт Кильмезь, Кировская область, 613570, Телефон: 2-27-53 (код 83338),

ond11@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области (МКДОУ д/с «Солнышко» пгт Кильмезь, ИНН 4310003489)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях профилактики пожаров в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности и в соответствии со статьями 45, 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

в период времени с 10 час. 00 мин. «16» февраля 2023 г. по 11 час. 45 мин. «16» февраля 2023 г. главным государственным инспектором Кильмезского района по пожарному надзору майором

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы Фоминых Владимиром Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведен обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы:

с целью соблюдения плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Заведующий МКДОУ д/с «Солнышко» пгт Кильмезь Грозных Рауза Салиховна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ограждение на крыше здания детского сада находится в неисправном состоянии — элементы конструкций ограждения в отдельных местах не присоединены друг к другу, крепления местами не надежно присоединены, присутствуют трещины, разрывы металла и деформация конструкций ограждения	п. 17 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.08.2020 (далее ППР в РФ); п.п. 4.2, 5.1, 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	05.02.2024	
2.	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения проверяется на водоотдачу реже 2 раз в год	п. 48 ППР в РФ	05.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ д/с «Солнышко» пгт Кильмезь Грозных Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Главный государственный инспектор Кильмезского района по пожарному надзору Фоминых В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



« 16 » февраля 20 23 г.